

DECLARATION DE CONFORMITE n°i 6-0139-A
DECLARATION OF CONFORMITY

Page 1/1

Nous **LEGRAND**
We **128, Avenue de Lattre-de-Tassigny - F 87 045 Limoges Cedex - FRANCE**

déclarons que le(s) produit(s) **DLPs trunking systems**
declare that the product(s) 638020,638021,638022,638023,638024,638025,638026,638030,638038,638031,638032,
638033,638034,638035,638036,638040,638041,638042,638043,638044,638045,638046,
638000,638001,638002,638003,638004,638008

fabriqués et / ou gérés par : **Legrand France, Sillé le Guillaume**
manufactured and / or run by :

satisfait(ont)
satisfies(y)

EN 50085-2-1 (2006), § 6.4.2 **système de goulotte non propagateur de la flamme**

EN 50085-2-1 (2006), § 6.4.2 **Non-flame propagating trunking system**

§ 13 risque du feu/Fire hazard :

EN 60695-2-11 (2001), Fil incandescent/*glow wire test* : 650 °C, 30 secondes

EN 60695-2-4/1 bruleur/burner 1 kW, 60 secondes

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur.

*on condition that it is (they are) used in the manner intended
intended and/or in accordance with the current installation
standards and/or with the manufacturer's recommandations.*

SILLE-LE-GUILLAUME, le 21 avril 2011

Jean Luc Chartier
Responsable laboratoire INOVAC, Sillé le Guillaume

