

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.:DoP-16-0020-01

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	EKKJ/MCMK; FKKJ/MCMK 0,6/1kV ümarkeermega mitmesoonelised
2	Ülatus	EKKJ/MCMK: 2÷4 x 1,5/1,5÷16/10; FKKJ/MCMK: 2÷4 x 10/10÷16/16
3	Kavandatud kasutusala(d)	Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
4	Tootja	TELE-FONIKA Kable S.A. ul. Hipolita Cegielskiego 1 32-400 Myślenice, Polska
5	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	3
6	Ühtlustatud standard	EN 50575:2014+A1:2016
7	Teavitatud asutus(ed)	Instytut Techniki Budowlanej NB 1488
8	Deklareeritud toimivus	Reageerimine tulele: Eca Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jakub Siemiński
(Nimi)

GLÓWNY TECHNOLOG GRUPY

Jakub Siemiński

Myślenice, 3.04.2017

(Koht, väljaandmise kuupäev)

.....

(Allkiri)